



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

РЕШЕНИЕ № .....<sup>б</sup>.....ПР /2007г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: “Изграждане на МВЕЦ „Манастирска 1” и МВЕЦ „Манастирска 2” на р. Рилска”

**местоположение:** Община Рила

**възложител:** „МВЕЦ Ръждавица” ООД, гр. Пловдив, бул. “Цар Борис III” №18, ет.1, ап.2

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

МВЕЦ „Манастирска 1” и МВЕЦ „Манастирска 2” са предвидени да се изградят на р. Рилска, като централи от деривационен тип.

МВЕЦ „Манастирска 1” е предвидена да се реализира в участъка от р. Рилска под Рилски манастир с усвояване на енергийния пад на реката между кота 999,00 - кота дъно река при водохващането и кота 945,00 – изтичало на турбината (сграда на МВЕЦ). В схемата на централата са включени следните съоръжения: водохващане язов тип, оразмерено за застроено водно количество  $Q_{застр.} = 5 \text{ m}^3/\text{s}$ , състоящо се от 2 бр. водовземни отвори и утайник с дължина 20м; напорна деривация – вкопан тръбопровод от стъклопластови тръби с диаметър  $D = 1800 \text{ mm}$  и дължина  $L = 1750 \text{ m}$ ; сграда на МВЕЦ, в която ще се инсталира оборудване с обща мощност 2040 kW и присъединителен електропровод с дължина 120м. С реализацията на предложението ще се образува езеро над яза на водохващането, с площ  $1270 \text{ m}^2$ .

МВЕЦ „Манастирска 2” е предвидена да се реализира в участъка от р. Рилска срещу Туристически комплекс „Елешница” с усвояване на енергийния пад на реката между кота 935,00 - кота дъно река при водохващането и кота 868,00 – изтичало на турбината (сграда на МВЕЦ). В схемата на централата са включени следните съоръжения: водохващане язов тип, оразмерено за застроено водно количество  $Q_{застр.} = 5 \text{ m}^3/\text{s}$ , състоящо се от 2 бр. водовземни отвори и утайник с дължина 20м; напорна деривация – вкопан тръбопровод от стъклопластови тръби с диаметър  $D = 1800 \text{ mm}$  и дължина  $L = 2650 \text{ m}$ ; сграда на МВЕЦ, в която ще се инсталира оборудване с обща мощност 2040 kW и присъединителен електропровод с дължина 120м. С реализацията на предложението ще се образува езеро над яза на водохващането, с площ  $1270 \text{ m}^2$ .

В близост до всички съоръжения на двете МВЕЦ преминава общински път Кочериново – Рилски манастир.

Реализацията на инвестиционното предложение ще засегне площи от горски фонд и общински земи, като част от съоръженията попадат на територията на Природен парк „Рилски манастир”.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т.3, б. “з”) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

## **МОТИВИ:**

1. След направена проверка е установено, че по-малка част от съоръженията на инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Манастирска 1” и МВЕЦ „Манастирска 2” на р. Рилска попадат в границите на Природен парк “Рилски манастир” и съответно в границите на проекто-защитена зона за местообитанията “Рилски манастир” (с официален код BG0000496), одобрена от Министерски съвет (МС) с решение №122/02.03.2007г. Частта от съоръженията, извън границите на природния парк попадат в потенциална защитена зона за местообитанията “Рила - буфер” с код BG0001188, отложена от НСРБ по предложение на НУГ, с цел прецизиране на нейните граници. Тази зона трябва да бъде внесена за повторно разглеждане от Съвета не по-късно от края на м.май 2007г.
2. Строителството на сравнително малка част от съоръженията, разположени в природния парк и тяхната експлоатация няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в района – обект на инвестиционните предложения.
3. В условията на неприет от МС План за управление на ГП „Рилски манастир” дейностите, свързани с инвестиционното предложение, не са в противоречие с режима на дейностите в природните паркове, съгласно чл.31 от Закона за защитените територии.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии (чл.13) и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ и РИОСВ - София до 1 месец след настъпване на измененията.**

**Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховният административен съд по реда на Административнопроцесуалия кодекс.**

