



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-224/ 15.10..... 2018 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НЕК“ ЕАД
гр. София 1040, ул. „Веслец“ № 5

КОПИЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Относно: *Изменение на месечния график за месец октомври в частта му за язовир „Цанков камък“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В МОСВ постъпи писмо изх. № 04-11-139/15.10.2018 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД с искане за изпускане на води от яз. „Цанков камък“ през двете тръби на основния изпускател, във връзка с изследване качеството на метала, използван за панцеровката на изпускателя.

Предвидено е манипулациите да се извършат на 17.10.2018 г. , като изпуснатият обем с редуване от двете тръби на ОИ ще бъде общо около 90 000 м³, при максимално достигнато водно количество приблизително 47 м³/сек от една тръба.

Осигуряването на минимално допустимия отток за периода на изпускането ще се извършва през байпасна връзка на централата.

Във връзка с горното, изменям месечния график за месец октомври в частта му за язовир „Цанков камък“, както следва:

Язовир „Цанков камък“ /наличен обем към 15.10 - 83,915 млн. м³/

30,090 млн. м³ вода, от които:

- **30,000 млн. м³ за производство на електроенергия от ВЕЦ „Цанков камък“**
- **0,090 млн. м³ енергийно непреработени води за извършване на манипулации с основен изпускател на яз. „Цанков камък“.**

По време на ремонтните дейности на ВЕЦ и МВЕЦ „Цанков камък“ и по време на манипулациите с основен изпускател, осигуряването на минимално допустимия отток да се извършва чрез изпускане на енергийно непреработени водни количества през байпасна връзка на централата. Извън периода на ремонта и манипулациите минимално допустимият отток да се осигурява от МВЕЦ „Цанков камък“.

НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс:+359(2) 986 48 48

