



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № 04-00-224/ 22.10.2018 г.

ДО

Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НЕК“ ЕАД
гр. София 1040, ул. „Веслец“ № 5

КОПИЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ
„ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

„ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ-БЕЛОВО“ АД
Гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе“ № 1а

„ДЕЛЕКТРА“ ЕООД
гр. София, ж.к. „Стрелбище“,
ул. „Майор Първан Тошев“ № 26, ет. 1, ап. 1

„ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ“ ООД
гр. Пловдив, р-н Централен, ж.к. „Университетски“,
ул. „Константин Величков“ № 2, секция Г, вх. Б, ет. 6

Относно: *Изменение на месечния график за месец октомври в частта му за язовири „Белмекен“ и „Батак“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В МОСВ постъпи писмо изх. № 04-11-142/22.10.2018 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД с искане за пълно спиране на ВЕЦ „Момина клисура“ с източване на напорен тръбопровод и сваляне на нивото на дневен изравнител „Момина клисура“ за извършване на демонтажни работи по сферичния шибър на хидроагрегата. За предвидения период за изпълнение на работите – от 29.10.2018 г. до 12.11.2018 г. се предвижда изпускане на енергийно непреработени водни обеми в размер до 231 510 м³.

Заявено е и искане за увеличаване на разрешените водни обеми за електропроизводство от язовир „Батак“ с цел обезпечаване нуждите на хидроенергетиката, във връзка с възникнали аварии на блокове в ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, извършван планов ремонт в АЕЦ „Козлодуй“ и мероприятия по есенно-зимна подготовка на съоръжения на НЕК ЕАД.

Във връзка с горното, изменям месечния график за месец октомври в частта му за язовири „Белмекен“ и „Батак“, както следва:



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6149, Факс: +359(2) 986 48 48



За язовир „БЕЛМЕКЕН“ /наличен обем към 22.10 - 85,650 млн. м³/

Във връзка с пълното спиране на ВЕЦ „Момина клисура“ поради ремонтни дейности, в периода 29.10-31.10.2018 г., се разрешава изпускането на **0,232 млн. м³** енергийно непреработени водни обеми от изравнител „Момина клисура“.

През периода на ремонтните дейности водите отработени от ВЕЦ „Сестримо“ да се отвеждат в река Крива, като изпускането да бъде съобразено с проводимостта на реката. НЕК ЕАД следва да уведоми населените места по поречието на р. Крива, 24 часа преди изпускането на водите в реката.

За язовир „БАТАК“ /наличен обем към 22.10 - 251,543 млн. м³/

Отпускат се допълнително **10,000 млн. м³** вода за производство на електроенергия, като общо отпуснатите обеми за производство на електроенергия от язовира възлизат на 25,000 млн. м³.

Общо разрешените води от язовира възлизат на **25,158 млн. м³**.

Останалите условия, касаещи язовир „Батак“ остават непроменени.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец октомври 2018 год. остава непроменен.



НЕНО ДИМОВ

Министър на околната среда и водите