

Представено от „КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за аварийно събиране на химични съединения и разтвори, и разтоварище за железен трихлорид”

Съгласно съдържащата се информация във внесеното от „КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД уведомление в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за аварийно събиране на химични съединения и разтвори, и разтоварище за железен трихлорид”, възложителят има намерение да изгради резервен (буферен) резервоар за събиране на натриева основа и амонячна вода от други резервоари, в случай на възникването на аварийни ситуации. Предвижда се също и изграждането на разтоварище за железен трихлорид, включително и приемателен резервоар към него. Намерението ще бъде изцяло реализирано на производствената площадка на дружеството и включва дейности по доставка на необходимите материали за строително-монтажните работи, подготовка на терените, където ще се реализира инвестиционното предложение, строително-монтажни дейности и инсталиране на тръбопроводи и арматура, и свързването им с настоящите схеми.

В тази връзка, МОСВ информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така представеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 6, б. „в“ от Приложение № 2 на ЗООС, но разглеждано в неговата цялост представлява разширение в дейността на съществуващата инсталация за производство на електроенергия, попадаща в обхвата на т. 2.1 от Приложение № 1 на Закона. Предвид това и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение, предвид разпоредбата на чл. 94, ал. 1, т. 5 на ЗООС, е министърът на околната среда и водите.

Съгласно изискано становище по смисъла на чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, заключението на Басейнова дирекция за управление на водите Източноевропейски район с център Пловдив, е че то е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за запазване и постигане на добро състояние на водите, при недопускане на по-нататъшно замърсяване на повърхностното водно тяло и подземните водни тела.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал.1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горесцитираната Наредба, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на резервоар за аварийно събиране на химични съединения и разтвори, и разтоварище за железен трихлорид“, **няма**

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС - „Комплексни разрешителни“:

За експлоатацията на Горивната инсталация с номинална топлинна мощност 2420 MW, попадаща в обхвата на т.1.1 от Приложение №4 от ЗООС, е издадено КР №52/2005 г. Съгласно представената информация, възложителят е планирал промени в работата ѝ, както следва:

- изграждане на резервен (буферен) резервоар за събиране (прехвърляне) на натриева основа и амонячна вода от съответните резервоари и обваловки, в случай на аварийни ситуации;

и

- изграждане на разтоварище за железен трихлорид, включително приемателен резервоар, тъй като вместо твърд (неразтворен) железен трихлорид, предвиждате използването на готов разтвор на железен трихлорид.

Тъй като тези промени са в инсталация, попадаща в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, е необходимо Министерство на околната среда и водите (МОСВ) предварително да извърши оценка за наличие на съществена промяна по реда на чл. 125, ал.2 от ЗООС. За целта следва след приключване на задълженията по глава шеста от ЗООС, описани в т.1 по-горе, да се представи в МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда информация с обхвата и съдържанието на Приложение №5 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни*. Въз основа на тази информация МОСВ ще определи приложимата процедура и ще уведоми възложителят за действията, които следва да предприеме за разрешаване на описаните по-горе промени с условията на издаденото КР.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ –Стара Загора, Изпълнителна агенция по околна среда, община Гълъбово и кметство с. Медникарово.

/отговорено от МОСВ на 10.07.2012 г./