

Представено от „Топлофикация-Шумен” ЕАД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на когенерационен модул на „Топлофикация-Шумен” ЕАД”

Съгласно представената в МОСВ информация, „Топлофикация-Шумен” ЕАД има намерение да замени съществуваща топлоенергийна мощност на дружеството (извеждане от експлоатация на енергиен котел К-5, с мощност от 28 MW) с нова, състояща се от три газотурбинни модула, парна турбина, котел утилизатор и когенератори с двигатели с вътрешно горене, с обща топлинна мощност до 28 MW. Новата горивна когенерационна инсталация ще произвежда комбинирано топлинна и електрическа енергия, докато допълнителната парна турбина ще произвежда единствено електроенергия. Намерението ще бъде изцяло реализирано на производствената площадка на дружеството в съществуващи сгради. Наличната инфраструктура, предназначена за водоснабдяване, хранване с гориво и транспортни дейности е предвидено да претърпи реконструкция с оглед присъединяването на новите съоръжения.

В тази връзка МОСВ уведомява за следното:

1. По отношение изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Така представеното инвестиционно намерение в неговата цялост, представлява изменение и разширение на основната дейност, осъществявана от „Топлофикация-Шумен” ЕАД, попадаща в обхвата на т. 2 от Приложение № 1 на ЗООС. Самостоятелно производството на електроенергия попада в обхвата на т. 3, б. „а” от Приложение № 2 на ЗООС. Предвид това и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 на Закона намерението в неговата цялост, подлежи на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

Това инвестиционно предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта съгласно чл. 31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС.

2. По отношение изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни”:

Инвестиционното предложение е свързано с промяна в работата на горивната инсталация по комплексно разрешително № 32/2005 г., по смисъла на § 1, т. 40 или т. 41 на допълнителните разпоредби на ЗООС. Поради това, съгласно чл. 125, ал. 2 на ЗООС и чл. 16, ал.1 на *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 г., попр. ДВ бр. 97/2009 г.)* е необходимо възложителят да представи в МОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда информация за намеренията, изготвена в обхвата на Приложение № 5 на Наредбата за КР.

Тази информация следва да бъде представена след определянето и изпълнението на задълженията Ви по Глава шеста, раздел трети на ЗООС, тъй като в хода на процедурите е възможно обхвата и параметрите на намеренията (и съответно – въздействието им върху околната среда и здравето на хората) да претърпят изменения.

Копие на писмото е изпратено до Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ – Шумен и община Шумен.

/отговорено от МОСВ на 06.03.2012 г./