

ПЛАН ЗА ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ

Планът трябва да съдържа:

1. МЕРКИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА НА ИНВЕНТАРИЗИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ.

1.1. Обща информация за дружеството:

- Наименование на юридическото /физическото лице/
- Предмет на дейност
- Отрасъл
- Собственост
- Седалище и адрес на управление (област, община, населено място, пощенски код, улица, номер)
- Лице за контакти: телефон, факс, e-mail

1.2. Данни за оборудването, съгласно инвентаризационния формуляр (За кондензатори/трансформатори, съдържащи ПХБ, чието тегло не е било точно известно при подаването на инвентаризационните формуляри, следва да бъдат прецизирано теглото предвид факта, че цената за обезвреждане е обвързана изцяло с теглото на кондензаторите/трансформаторите);

1.3. План - график за извеждане от употреба на оборудването, съдържащо ПХБ;

1.4. Описание на мястото на съхранение и условията на съхранение на това оборудване, преди предаването му за обезвреждане.

2. МЕРКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ПХБ И СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11 НА НАРЕДБАТА.

2.1. В случаите, когато ще се извършва почистване на трансформатори в точка 2 на плана е необходимо да се включи следната информация:

- Описание на технологията на почистване на трансформаторите и други данни, съгласно чл.22, ал.1 от Наредбата;
- График и/или планирана дата за извършване на почистването на трансформаторите, с краен срок на изпълнение до 31.12.2007г.;
- График за извършване на изпитванията за определяне концентрацията на ПХБ след шестмесечна и двугодишна експлоатация на почистеното оборудване;
- Мерки, които ще бъдат предприети в случай, че след шестмесечна и двугодишна експлоатация на оборудването, резултатите от изпитванията по чл.12, ал.3 от Наредбата докажат, че работната течност на оборудването съдържа ПХБ в концентрация над 0.05 масови %;
- Информационен лист за безопасност и други данни за работната течност, която ще бъде използвана като заместващ флуид след почистването.

2.2. В случай, че оборудването ще бъде предадено за обезвреждане е необходимо да бъде включена следната информация:

- Срок /график за извеждане от употреба на оборудването;
- Планиран срок за извършване на обезвреждането;
- Място и условия на временно съхраняване;
- Данни за инсталацията и лицето, на което ще бъде предадено оборудването за обезвреждането.

3. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ НА МЕРКИТЕ ПО Т. 1 И Т. 2:

- Годишен оборот на дружеството;
- Брой на работещите в дружеството;
- Годишен финансов отчет на лицето (притежателя на оборудването) за предходната година;
- Описание на всички разходи, свързани с предаването на оборудването, съдържащо ПХБ за обезвреждане, в това число:
 1. Разходи за демонтиране на оборудването;
 2. Разходи за обезвреждане в това число временно съхраняване, събиране, транспортиране, обезвреждане;
 3. Разходи за закупуване на новото оборудване, което ще замести демонтираното оборудване, съдържащо ПХБ;
 4. Разходи за почистване на оборудването (в случай че ще се извършва почистване);
 5. Други разходи;
 6. Обща сума на всички разходи по демонтиране, обезвреждане, почистване и закупуване на ново оборудване;
 7. Източници на финансиране;
 8. Планиране на разходите, съобразно графика по т.1.3 и/или т.2.1 за почистване и обезвреждане по години до 2010 г.

4. МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 11, АЛ. 5:

- план за мониторинг на оборудването съдържащо ПХБ, оставащо в експлоатация до края на жизнения му цикъл;
- план за мониторинг на оборудване, оставащо в експлоатация до извеждането му от употреба, с цел обезвреждане;
- работна течност, с която ще се извършва доливането на трансформаторите;
- график за техническите инспекции/проверки, които ще бъдат извършвани от притежателя на оборудването, като част от плановете за мониторинг, включващи: визуална проверка за наличие на течове на оборудването; диелектричната якост на маслото, косинус фи на маслото, механични примеси, дата на проверката, отговорни лица за поддръжка на оборудването и др. Техническите инспекции/проверки да се записват в дневник, който да бъде предоставян на експертите от РИОСВ при извършване на проверки;
- мерки, които ще бъдат взети в случай на констатирани течове от оборудването и отклонения от параметрите на работната течност;
- мерки, които ще бъдат взети в случай на авария.