

Представено от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй – Студен канал 2“

Във връзка с уведомление от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за инвестиционно предложение за „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй – Студен канал 2“, на основание чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно предоставената документация, инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждането на Студен канал 2 (СК 2), с дължина около 2500 м, за подаване на студена вода от източник р. Дунав към площадката на АЕЦ „Козлодуй“, с което ще се осигури подаване на 110м³/сек студена вода за потребителите на техническа вода. Отвеждането на топлата вода от АЕЦ „Козлодуй“ е планирано да се осъществи чрез изградения Топъл канал 2 (ТК 2) с максимален разход 110 м³/сек. За преминаване на водното количество от 110 м³/сек ще бъде извършена корекция на дълбочината на ръкава на о. Козлодуй по цялата дължина, както и на част от основното русло на р. Дунав.

Горепосоченото намерение представлява разширение на инвестиционно предложение съгласно Приложение № 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 93, ал. 2, т. 4 на ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

На основание чл.4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район (ДР). Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите (БДУВ) – ДР, инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район при спазване на определени мерки.

II. По отношение на изискванията на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр.73/2007 г ., с изм. и доп.)*, която се провежда чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на изискванията на Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст.

Предвид, че инвестиционното предложение включва извършване на корекция на дълбочината на ръкава на о. Козлодуй по цялата дължина, както и на част от основното русло на р. Дунав, като трансгранична река, информацията за инвестиционното предложение съгласно Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст ще бъде

изпратена на Румъния като предполагаемо засегната страна от местоположението на инвестиционното предложение.

При заявено съгласие от страна на Румънската държава за участие в процедурата по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС, становището на Румъния следва да бъде съобразено по отношение на трансграничните аспекти свързани с реализацията на намерението.

Копие на писмото е изпратено до РИОСВ –Враца, БДУВ “Дунавски район”-Плевен”, община Козлодуй и кметство с. Хърлец.

/отговорено от МОСВ на 03.01.2014 г./