



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС - 75

София, 04.02......2014 г.

ДО

Г-Н МИЛЧО ЛАМБРЕВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО:
Г-Н ДИМИТЪР ИЛИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ХАСКОВО

На Ваш № ЖИ-28746/03.12.2013 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдоп – Клисуре” – „Модернизация и рехабилитация на ТП Пирдоп и СП Клисуре” и „Изтегляне на обратен фидер Пирдоп – Клисуре”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАМБРЕВ,

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ОВОС-75/03.12.2013 г. на МОСВ за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение „Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдоп – Клисуре” – „Модернизация и рехабилитация на ТП Пирдоп и СП Клисуре” и „Изтегляне на обратен фидер Пирдоп – Клисуре” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение е свързано с подобрене на дейностите по трансформиране, пренос и разпределение на тягова електрическа енергия на съществуваща ж.п. инфраструктура – линията София-Карлово-Зимница-Бургас, чрез модернизация и рехабилитация на тягова подстанция (ТП) Пирдоп и основен секционен пост (СП) Клисуре и изтегляне на въздушен обратен фидер от ТП Пирдоп до основен СП Клисуре.



Съгласно представената в уведомлението информация, модернизацията и рехабилитацията на ТП Пирдоп и СП Клисуре включват следните дейности:

- ремонт, демонтаж и монтаж на два броя тягови трансформатори 10 500 kVA в ТП Пирдоп;
- доставка и подмяна на съоръжения 27,5 kV в закрыта разпределителна уредба: проектиране и подмяна на съоръжения 27,5 kV с въздушно изолирано КРУ и ремонт на сградата на ТП Пирдоп;
- изграждане и въвеждане в експлоатация на SCADA система за тягова подстанция Пирдоп;
- подмяна на съоръжения в основен СП Клисуре.

За изпълнението на строително монтажните работи по изтеглянето на обратен фидер ТП Пирдоп – СП Клисуре ще се извърши следното:

- цялостна подмяна на стълбовете носещи контактната мрежа – 559 бр. от ПС Пирдоп до СП Клисуре;
- демонтиране и монтиране на съществуващите конзоли, носещи въжета, контактни проводници, средни анкеровки, компенсирани анкеровки и др., на нова стълбовна линия, както и регула на 29,4 км контактна мрежа;
- монтиране на обратния проводник-фидер (стоманоалуминиев проводник със сечение AC185 мм² и с дължина 37,89 км) по трасето на съществуващата стълбовна линия на контактната мрежа;
- заземяване на всички носещи конструкции, конзоли, анкеровки, разеденители, задвижвания и др. към обратния проводник.

Работите по изпълнението на инвестиционното предложение ще се извършват изцяло в рамките на съществуващите площадки на ТП Пирдоп и СП Клисуре и в сервитута на железопътната инфраструктура. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на временни пътища, както и усвояване на допълнителни площи за временни строителни площадки.

Предвидените за реализацията имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. СП Клисуре е в близост, но извън границите на защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-273/2012 г. (ДВ бр. 32/2012 г.). Най-близката защитена зона до ТП Пирдоп е BG0001493 „Централен Балкан буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 2 км. от обекта.

Дейностите, заложи за реализацията на инвестиционното предложение не попадат в обхвата на никоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазването на околната среда* (ЗООС). Не са налични и основания да се счита, че тези дейности могат да доведат до значителни отрицателни въздействия върху околната среда, поради което същите не са разширение или изменение на ИП по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС.

Предвид гореизложеното, за инвестиционно предложение „Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдоп – Клисуре“ – „Модернизация и рехабилитация на ТП Пирдоп и СП Клисуре“ и „Изтегляне на обратен фидер Пирдоп – Клисуре“ **няма основание да се изисква провеждане на регламентирани с глава шеста от ЗООС процедури.**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони.**

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдоп – Клисуре” – „Модернизация и рехабилитация на ТП Пирдоп и СП Клисуре” и „Изтегляне на обратен фидер Пирдоп – Клисуре“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение „Модернизация и рехабилитация на тяговата мрежа в участъка Пирдоп – Клисуре” – „Модернизация и рехабилитация на ТП Пирдоп и СП Клисуре” и „Изтегляне на обратен фидер Пирдоп – Клисуре” и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.



ИСКРА МИХАЙЛОВА

МИНИСТЪР