



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-54/.....09.10.2015 г.

ДО
Г-Н ХРИСТО ЩЕРИОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД
бул. „Христофор Колумб“ № 1
1540 София

На Ваш изх. № 100-16231/17.09.2015 г.

КОПИЕ:
РИОСВ-СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение „Изпълнение на втора водопроводна връзка за Летище София ЕАД“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЩЕРИОНОВ,

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ОВОС-54/18.09.2015 г. на МОСВ за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 1, буква „в“ от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), и Заповед № РД 673/03.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Изпълнение на втора водопроводна връзка за Летище София ЕАД“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Видно от предоставената от възложителя документация, с цел осигуряване на противопожарните нужди и непрекъснато захранване с вода за питейно-битови и технологични нужди на летищния комплекс се предвижда изграждане на ново, второ водопроводно отклонение от съществуващия магистрален стоманен водопровод с диаметър 1200 мм, преминаващ в охраняемата зона през западния край на летищния комплекс и част от дубльора на трети водопроводен ринг. Водовземаването от магистралния водопровод се осъществява чрез заваряване на стоманен щуцер с диаметър 150 мм и стоманен фланец. От фланшовата връзка се продължава с полиетилен висока плътност (ПЕВП) тръба Ø 160 до нова водомерна шахта, след която трасето на новопроектирания площадков водопровод продължава в посока изток, като преминава на няколко места през пътеки за рулиране на самолети и други спомагателни пътища и достига до съществуващ спирателен кран с Dn=150



мм, при „Пожарна и спасителна станция“, където ще се изпълни връзка със съществуващата площадкова водопроводна мрежа.

Предвижда се отклонение от главния клон в посока Терминал 1, което да свърже новопроектирания водопровод със съществуващия площадков водопровод, южно от Терминал 1.

Водопроводът ще бъде положен в обсадна тръба в местата на пресичане на пътеките за рулиране, летищния перон и останалите спомагателни пътища. Допълнително е предвидена обсадна тръба в зоната, където в последствие ще бъде изграден летищен VIP перон.

Всички обсадни тръби с изключение на последната се планира да бъдат изпълнени по безизкопна технология по метода на управляемо хоризонтално сондиране - от ПЕВП тръби, подходящи за защита на водопровода от статични и динамични натоварвания.

Планирано е хранване на Терминал 1 и от новопредвидената водопроводна връзка. В района на предгаровия площад на Терминал 1 съществуващият площадков водопровод, изграден от стоманени тръби с диаметър 100 мм, ще бъде подменен с ПЕВП тръби с по-голям диаметър.

Всички връзки ще стават чрез електрозаваряеми ПЕВП водовземни скоби, ПЕВП колена и спирателни кранове, със съответния диаметър. Обща дължина на водопровода е 1860 м, като в отделните участъци ще бъдат положени водопроводни ПЕВП тръби с различни диаметри (от Ø 63 мм до Ø 400 мм). Планира се изпълнение на водомерна шахта и шахта спирателни кранове, както и монтаж на 4 бр. подземни пожарни хидранти.

При изпълнение на предложението ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура, като не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. При направа на изкопите за полагане на водопроводните тръби няма да се използва взрив.

Дейностите по реализацията на ИП ще бъдат извършени в урегулирани поземлени имоти №№ IX и X, кв. 2 по плана на „Летищен комплекс-София“, публична държавна собственост, с предоставени права за управление на „Летище София“ ЕАД от Министерство на транспорта и съобщенията.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположени (на отстояние над 1,5 км) са две защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002004 „Долни Богров – Казичене“, обявена със Заповед № РД – 573/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.) и BG0002114 „Рибарници Челопечене“, обявена със Заповед № РД – 553/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.).

Така представено инвестиционното предложение за изпълнение на втора водопроводна връзка за „Летище София“ ЕАД не попада самостоятелно в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. Не намираме основание предвижданата дейност да се счита и за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗООС, което да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда (водопроводът ще подобри водоснабдяването, вкл. и противопожарната безопасност на летищния комплекс, като ще се ползват води от съществуващ водопровод на Софийска вода АД; при строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води, както и не се предвижда изграждане на нова пътна

инфраструктура), поради което не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в защитени зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0002004 "Долни Богров – Казичене" и BG0002114 "Рибарници Челопечене".

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за ИП „Изпълнение на втора водопроводна връзка за Летище София ЕАД“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно МОСВ за промените.

БОЙКО МАЛИНОВ

Заместник-министър на околната среда и водите

