



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Зам.-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" и буква „в”-„аа” от Закона за водите и на основание чл. 31 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект.

Целта на водовземането е **производство на електроенергия** посредством ВЕЦ „Черногорово”.

Целта на ползването е изграждане на системи и съоръжения към водоелектрическата централа.

Водни тела, в които се предвижда използване на водите: **яз. "Тополница"**, код на водното тяло BG3MA800L160 и **яз. "Белмекен"**, код на водното тяло BG3MA900L205.

Съоръжения, чрез които ще се реализира използването на водите:

- Яз. "Тополница" и яз. "Белмекен" (чиито води се събират в река Тополница)
- Бент "Лесичево", изграден на р. Тополница
- Главен напоителен канал ГНК "Лесичево-Стряма"
- Дюкер под река Луда Яна
- ВЕЦ „Черногорово”

Място на водовземане: ГНК „Лесичево-Стряма“, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, ПИ 1001075, с надморска височина 266,50 м и географски координати: ширина - 42° 17' 55,0" и дължина - 24° 23' 03,9", в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 81089.

Място на водоползване: ВЕЦ „Черногорово“, поземлен имот № 010402, с надморска височина 245,70 м и географски координати: ширина - 42° 17' 47,50", дължина - 24° 23' 07,30", в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 81089.

Проектни параметри на водовземането:

- Разрешено водно количество – до 4,0 м³/сек в напоителния сезон и до 9,0 м³/сек в извън напоителния сезон.
- Лимит на годишна водна маса – до 190 000 000 м³/годишно (средномногогодишен преработен обем), както следва: в извън напоителния сезон (ноември - март) - до 140,0 млн. м³; в напоителния сезон (април - октомври вкл.) - до 50,0 млн. м³.

Проектни параметри на ВЕЦ „Черногорово“: застроена мощност 1500 кВт, нетен напор 17,00 м и брутен напор 20,80 м.

Правото на водовземане и ползване ще се предостави при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- След въвеждане на централата в експлоатация, използваният воден обем да се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;
- Уведомяване на Министерството на околната среда и водите и Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район за датата на започване на строителството и за датата на въвеждане в експлоатация на ВЕЦ „Черногорово“;
- Недопускане замърсяване на терена и незасягане на съществуващи съоръжения по време на строителството;
- Разработване на авариен план на действие по време на строителството.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Пазарджик, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Използване на водите“.

ЕВДОКИЯ МАНЕВА
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


