



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1, т. 3, чл. 74, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за водите и чл. 62, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води обявява, че започва служебно процеудра за изменение, в раздели „Воден обект и водно тяло - предмет на използването“, „Лимит на ползваната вода“, „Разрешен режим на водовземане“, „Схема и технически параметри на съоръженията“ и „Условия на водовземането и ползването“ на Разрешително № 01440017/04.01.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Пчелина“, с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Пчелина“.

Необходимостта от служебно изменение на разрешителното е породено от следните обстоятелства:

- След въвеждането на ВЕЦ „Пчелина“ в експлоатация през месец май 2016 г. при извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция Западнобеломорски район е констатирано, че при интензивно водовземане от язовир „Пчелина“, вследствие работата на централата и спадане нивото на язовира до кота 618,13 м, отговаряща на обем 46,351 млн. м³ (1,40 м под кота преливник) се влошава екологичният потенциал на водното тяло – язовир „Пчелина“ с код BG4ST900R010.
- Извършена е допълнителна преценка на разрешения лимит (до 182,380 млн. м³/годишно), предвид актуализирани от НИМХ-БАН данни за притоците в комплексните и значими язовири, съгласно които данни общият приток към язовир „Пчелина“ в средна по влажност година (в година с обезпеченост 50%) е сума от собствения приток на язовира - 72,2 млн. м³ и допълнителния приток от язовир „Студена“ - 17,69 млн. м³, т.e. общият приток, постъпващ в язовир „Пчелина“ е 89,89 млн. м³ (при средна по влажност година).

За привеждане на разрешения лимит по разрешителното в съответствие с актуализирания приток към язовира, следва годишният лимит на ползваната вода да не надвишава прогнозния годишен приток, с цел опазването на водния обект и екосистемите в района.

Предвид горното в Разрешително № 01440017/04.01.2012 г. се правят следните изменения:

1. В раздел „Воден обект и водно тяло – предмет на използването“, текстът: „Язовир „Пчелина“, код на водно тяло - BG4ST900R010, с общ обем 54,8 млн.м³ (мъртъв обем 34,2 млн.м³), изграден на р. Струма, параметри на оттока при створа на язовира:

- Средномногогодишно водно количество – 5,0 м³/сек
- Водно количество с обезпеченост 95% - 2,26 м³/сек

Код на водното тяло: BG4ST900R010“, се изменя, както следва:

„Язовир „Пчелина“ с код на водното тяло BG4ST900R010, с общ обем 54,8 млн.м³ и мъртъв обем 34,2 млн.м³, изграден на р. Струма, в който освен води от собствен водосбор постъпват и води от язовир „Студена“, с приток (собствен и допълнителен от яз. „Студена“)



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



при створа на язовира в година с обезпеченост 50% (средна по влажност година) – 2,85 м³/сек и в година с обезпеченост 75% - 1,81 м³/сек.“

2. В раздел „*Лимит на ползваната вода*“ текстът „До 182 380 000 м³/годишно (средномногогодишен преработен обем)“ *се заменя с „До 89 890 000 м³/годишно (при средна по влажност година).“*

3. В раздел „*Разрешен режим на водовземане*“, текстът:

- „• Целогодишно
- 24 часа в денонощие“ *, се изменя, както следва:*

„Целогодишно, с изключение на периодите на маловодие и периода за размножаване на рибите, съобразно заповедта по чл. 32 от Закона за рибарството и аквакултурите на министъра на земеделието и храните. Разрешеното с месечния график водно количество да се преработва равномерно през всяко денонощие.“

4. В раздел „*Схема и технически параметри на съоръженията*“, текстът „• ВЕЦ “Пчелина“ с три турбуни“ *се заменя с „• ВЕЦ “Пчелина” с две турбуни“.*


5. В раздел „*Условия на водовземането и ползването*“ в Приложение 1 към разрешителното, текстът на т. 1: „Да се осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество от 0,500 м³/сек след яз. „Пчелина“, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма.“ *, се изменя, както следва:*

„Да се осигурява целогодишно, чрез съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД, подаването на минимално водно количество от 0,541 м³/сек след язовир „Пчелина“, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на река Струма.“

Изменение на разрешителното се извършва при спазване на следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваният воден обем да се измерва с монтирано водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/2003 г./;

На основание чл. 64 във връзка с чл. 75, ал. 1 и чл. 62а от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението в община Ковачевци, публикувано и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу служебното изменение на разрешителното и/или да предложат условия при които да бъде издадено решението за служебно изменение на разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/или възражения се представят, в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“.


ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

Министър на околната среда и водите

ЗГ

“За министър:	<i>Ив. Николова</i>
Заместник-министър:	<i>Ив. Николова</i>
Заповед за заместване	РД-450/08.08.2016 г.